

SMEPS

Beauvais, le 2 octobre 2025

MONSIEUR LE PRESIDENT  
SYND MIXTE D EAU POTABLE DES SABLON  
2 rue de méru  
60175 VILLENEUVE LES SABLONS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : [www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr)

<b>Prélèvement</b>	Type	Code	Nom	Prélevé le : mardi 19 août 2025 à 12h21
<b>Unité de gestion</b>		00158398		par : L02
<b>Installation</b>	UDI	001201	SMEPS	Type visite : D1
<b>Point de surveillance</b>	S	0000001697	LORMAISON	Commune : VILLENEUVE-LES-SABLONS
<b>Localisation exacte</b>			CENTRE-VILLAGE	
			ALLÉE DE LA MUSIGNERE	

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL</b>					
Température de l'eau	31 °C				25.00
Température de mesure du pH	31,4 °C				
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>					
pH	7 unité pH			6,50	9,00
<b>MINERALISATION</b>					
Conductivité à 25°C	730 µS/cm			200,00	1 100,00
<b>RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION</b>					
Chlore libre	0,28 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore total	0,33 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L' AISNE

Type de l'analyse : DIV

Code SISE de l'analyse : 00158539


Référence laboratoire : H\_CS25.10425.1

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Chlorure de vinyl monomère	<0,2 µg/L		0,50		

Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00158398)

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité pour le paramètre température.

Pour le Directeur Général et par délégation,  
La Sous-Directrice de la Santé  
Environnementale,



Virginie LE ROUX - MONTCLAIR