SMEPS

MONSIEUR LE PRESIDENT
CC DES SABLONS
2, rue de Méru

60175 VILLENEUVE LES SABLONS

Beauvais, le 20 octobre 2025

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

	Type	Code	Nom
Prélèvement		**00158703**	
Unité de gestion		0410	SMEPS
Installation	UDI	001201	LORMAISON
Point de surveillance	S	0000001697	CENTRE-VILLAGE
Localisation exacte	ALLLEE DE LA MUSIGNIERE		

Prélevé le : mardi 09 septembre 2025 à 13h20
par : L02
Type visite : D1
Commune : VILLENEUVE-LES-SABLONS

Mesures de terrain	***Résultats***	***Limites de qualité***		***Références de qualité***	
		inférieure	***supérieure***	***inférieure***	***supérieure***
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	25 °C				25,00
Température de mesure du pH	24,7 °C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,3 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	690 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,42 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,49 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE
Type de l'analyse : DIV Code SISE de l'analyse : 00158843 Référence laboratoire : H_CS25.11193.1

	Résultats	***Limites de qualité***		***Références de qualité***	
		inférieure	***supérieure***	***inférieure***	***supérieure***
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS					
Chlorure de vinyl monomère	<0,2 µg/L		0,50		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00158703)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général et par délégation,
La Sous-Directrice de la Santé Environnementale,

Virginie LE ROUX - MONTACLAIR