

SMEPS

Beauvais, le 12 juin 2026

MONSIEUR LE PRESIDENT
CC DES SABLONS
2, rue de Méru
60175 VILLENEUVE LES SABLONS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Type	Code	Nom	Prélevé le :
Prélèvement	00162522		lundi 08 juin 2026 à 11h07
Unité de gestion	0410	SMEPS	par : L02
Installation	UDI 001213	IVRY-LE-TEMPLE	Type visite : AA
Point de surveillance	P 0000001712	CENTRE-VILLAGE	Commune : IVRY-LE-TEMPLE
Localisation exacte	MAIRIE		

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
		inférieure supérieure	inférieure supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL			
Température de l'eau	19 °C		25,00
Température de mesure du pH	19 °C		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE			
pH	7,5 unité pH		6,50 9,00
MINERALISATION			
Conductivité à 25°C	710 µS/cm		200,00 1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION			
Chlore libre	0,29 mg(Cl ₂)/L		
Chlore total	0,32 mg(Cl ₂)/L		

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AINSE

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00162662

Référence laboratoire : H_CS26.6238.1

	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
		inférieure supérieure	inférieure supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES			
Aspect (qualitatif)	0 Qualit.		
Coloration	<5 mg(Pt)/L		15,00
Couleur (qualitatif)	0 Qualit.		
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.		
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30 NFU		2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE			
Carbonates	0,0 mg(CO ₃),		
Hydrogénocarbonates	344 mg/L		
Titre alcalimétrique	0 °f		
Titre alcalimétrique complet	28,2 °f		
Titre hydrotimétrique	33,0 °f		
MINERALISATION			
Calcium	120 mg/L		
Chlorures	23,0 mg/L		250,00
Magnésium	7,4 mg(Mg)/L		
Sulfates	20,6 mg/L		250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES			
Carbone organique total	0,50 mg(C)/L		2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES			
Ammonium (en NH ₄)	<0,050 mg/L		0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	<0,849 mg/L	1,00	
Nitrates (en NO ₃)	42,3 mg/L	50,00	
Nitrites (en NO ₂)	<0,010 mg/L	0,50	
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES			
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL		
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL		

PLV : 00162522 page : 2

Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL			0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL	0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL	0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00162522)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map

Pour la directrice générale par intérim et par délégation,
L'ingénieur d'études sanitaires du département
santé environnementale de l'Oise



Alexis CARRERE