

SMEPS

Beauvais, le 2 juillet 2026

MONSIEUR LE PRESIDENT
SYND MIXTE D EAU POTABLE DES SABLON
2 rue de méru
60175 VILLENEUVE LES SABLONS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Type	Code	Nom	Prélevé le
Prélèvement	00162353		lundi 01 juin 2026 à 11h30
Unité de gestion	0410	SMEPS	par : L02
Installation	UDI 000608	CORBEIL CERF	Type visite : AA
Point de surveillance	P 0000000845	CENTRE VILLAGE	
Localisation exacte	MAIRIE		Commune : CORBEIL-CERF

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité inférieure supérieure	Références de qualité inférieure supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL			
Température de l'eau	20 °C		25,00
Température de mesure du pH	20,4 °C		
EOUILIBRE CALCO-CARBONIQUE			
pH	7,3 unité pH		6,50 9,00
MINERALISATION			
Conductivité à 25°C	665 µS/cm		200,00 1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION			
Chlore libre	0,06 mg(Cl ₂)/L		
Chlore total	0,07 mg(Cl ₂)/L		

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L' AISNE

Type de l'analyse : NITR

Code SISE de l'analyse : 00162493

Référence laboratoire : H_CS26.6064.2

	Résultats	Limites de qualité inférieure supérieure	Références de qualité inférieure supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES			
Aspect (qualitatif)	0 Qualit.		
Couleur (qualitatif)	0 Qualit.		
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.		
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30 NFU		2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES			
Nitrates/50 + Nitrites/3	<1,009 mg/L	1,00	
Nitrates (en NO ₃)	50,3 mg/L	50,00	
Nitrites (en NO ₂)	<0,010 mg/L	0,50	


PLV : 00162353 page : 2

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00162353)

Eau d'alimentation non conforme aux limites de qualité en vigueur pour le paramètre nitrates. Il est demandé de remédier à la situation de non-conformité constatée. Des prélèvements de recontrôle sont programmés.

Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map

Pour le directeur général et par délégation,
L'ingénieur d'études sanitaires du département
santé environnementale de l'Oise



Alexis CARRERE