Liberté • Egalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT SANTE ENVIRONNEMENTALE
DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'OISE
Qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Agence Régionale de Santé Hauts-de-France

SMEPS

MONSIEUR LE PRESIDENT
SYND MIXTE D EAU POTABLE DES SABLON
2 rue de méru

60175 VILLENEUVE LES SABLONS

Beauvais, le 6 octobre 2026

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

	Type	Code	Nom
Prélèvement		**00163907**	
Unité de gestion		0410	SMEPS
Installation	UDI	000608	CORBEIL CERF
Point de surveillance	P	0000000845	CENTRE VILLAGE
Localisation exacte	RUE DU DÉLUGE		

Prélevé le : vendredi 02 octobre 2026 à 12h47
par : L02
Type visite : AA
Commune : CORBEIL-CERF

Mesures de terrain	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	18	°C				25,00
Température de mesure du pH	18,2	°C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,2	unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C	665	µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre	0,13	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,20	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE
Type de l'analyse : NITR Code SISE de l'analyse : 00164047 Référence laboratoire : H_CS26.10149.2

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	Qualit.				
Couleur (qualitatif)	0	Qualit.				
Odeur (qualitatif)	0	Qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30	NFU				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Nitrates/50 + Nitrites/3	<0,991	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	49,4	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,50		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00163907)


Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map

Pour le directeur général et par délégation,

L'ingénieur d'études sanitaires du département

santé environnementale de l'Oise



Alexis CARRERE